

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, тел. 8(391) 273-13-66

(ond.krsk@yandex.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 2677/1/1-36

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение)

«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького», ИНН 2466014524

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения от 25.09.2014 г. № 2677, подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Ивановым, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 12.00 часов 15 октября 2014 года; с 16.00 часов до 17.00 часов 20 октября 2014 года; государственными инспекторами г. Красноярска по пожарному надзору Савиной Е.А., Смысловым К.А., Ломаченко С.С., совместно с зам. директора по АХЧ КГБОУ СПО ССУЗ КПК №1 им. М. Горького Яковец Иваном Ивановичем. проведена плановая проверка помещений КГБОУ СПО ССУЗ КПК №1 им. М. Горького, расположенных по адресу: 660017, г. Красноярск, Кирова, 13.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
2677/1.	В подвальном помещении (ком. №7 помещение №2 согласно реестровой записи от 23.09.2004 г. № 04:401:2:659) допускается устройство мастерской	23. ППР в РФ «На объектах запрещается: г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток».	20.06.2015 г.