

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, тел. 8(391) 273-13-66

(ond.krsk@yandex.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 2678/1/1-16

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение)

«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького», ИНН 2466014524

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения от 25.09.2014 г. № 2678, подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Ивановым, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.00 часов до 13.00 часов 15 октября 2014 года; с 11.00 часов до 12.00 часов 17 октября 2014 года; с 15.00 часов до 16.00 часов 20 октября 2014 года; государственными инспекторами г. Красноярска по пожарному надзору Савиной Е.А., Смысловым К.А., Ломаченко С.С., совместно с зам. директора по АХЧ КГБОУ СПО ССУЗ КПК №1 им. М. Горького Яковец Иваном Ивановичем. проведена плановая проверка помещений КГБОУ СПО ССУЗ КПК №1 им. М. Горького, расположенных по адресу: 660017, г. Красноярск, Кирова, 11.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
2678/1	В подвальном этаже здания (пом. № 3 технического паспорта нежилого здания инв. № 04:401:002:000023320:0001 по состоянию на 07.08.2009) допускается загромождение путей эвакуации мебелью и музыкальными инструментами.	п. 36 ППР в РФ «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов»;	20.06.2015