

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, тел. 8(391) 273-13-66

(ond.krsk@yandex.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 2679/1/1-24

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение)**

«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького», ИНН 2466014524

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения от 25.09.2014 г. № 2679, подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Ивановым, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11.00 часов до 14.00 часов 15 октября 2014 года; с 12.00 часов до 14.00 часов 17 октября 2014 года; с 15.00 часов до 16.00 часов 20 октября 2014 года; государственными инспекторами г. Красноярска по пожарному надзору Савиной Е.А., Смысловым К.А., Ломаченко С.С., совместно с зам. директора по АХЧ КГБОУ ПО ССУЗ КПК №1 им. М. Горького Яковец Иваном Ивановичем. проведена плановая проверка помещений КГБОУ СПО КПК №1 им. М. Горького, расположенных по адресу: 660017, г. Красноярск, Урицкого, 106.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
2679/1	Нарушаются условие одновременного пребывания людей в актовом зале при числе посадочных мест более 50 - ти человек.	П. 25 ППР в РФ: Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.	20.06.2015
2679/2	Из помещений обеденных залов (пом. № 3 ком. 23, ком.24 тех.паспорта инв. № 04:401:002:000408950:0002 по состоянию на 07.08.2009) расположенных в подвальном этаже здание при числе посадочных мест 84 человека отсутствует второй эвакуационный	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответст-	20.11.2015