

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-92 (ggpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 1760/1/1-3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения от 02.07.2012 г. № 1760 заместителем главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Ивановым, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 13.00 часов 25 июля 2012 года; с 10.00 часов до 11.00 часов 30 июля 2012 года; государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Артюнян И.С., совместно с исполняющим обязанности директора, КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» Яковлевым Антоном Викторовичем . проведена внеплановая выездная проверка помещений, эксплуатируемых, КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» МОБУ ДОД «ДМШ №1», расположенных по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 106; ул. Кирова, 11, 13.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Главный учебный корпус, ул. Урицкого, 106				
1760/1/1	Ширина эвакуационного выхода из актового зала при	ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: «1. Со дня	01.08.2013г	